

札幌市の認知症高齢者グループホーム火災について

1 罹災事業所（平成 22 年 3 月 1 日現在）

- 事業所名 : グループホーム 「みらい とんでん」
- 住所 : 札幌市北区屯田 4 条 2 丁目 6-4
- 運営法人 : 有限会社みらい 25
- 指定年月日 : 平成 17 年 12 月 27 日
- 入居定員 : 9 名（平成 22 年 3 月 1 日現在）
- 入居者の状況 : 要介護 1 : 2 名 要介護 3 : 3 名 要介護 4 : 1 名 要介護 5 : 3 名
- 従事者 : 10 名 うち常勤 7 名

2 建物の概要

- 構造 : 木造 2 階建て 248.43㎡
- 建築年月日 : 昭和 63 年 6 月（建築確認申請） 平成 17 年 12 月改築
- 防災安全対策 :

消火器及び誘導灯	設置
自動火災報知設備	未設置 *1
消防機関へ通報する火災報知設備	未設置 *1
スプリンクラー	未設置 *2

*1) 消防法施行令の設置義務は要するものの、平成 24 年 3 月 31 日までの経過措置期間中であつたため未設置

*2) 消防法施行令の設置対象施設（275 ㎡）に該当しないため未設置

3 実地検査等

○ 介護保険法に基づく実地検査の概要

- 平成 20 年 7 月 18 日 実地指導の実施
 <指摘事項>

非常災害計画未作成、避難訓練、外部評価及び運営推進会議の未実施
 ⇒ 平成 21 年 1 月 6 日に最終改善報告

○ 消防法に基づく立入検査の概要

- 平成 21 年 5 月 18 日 立入検査の実施
 <指摘事項>

防火管理者 : 未選任（⇒平成 21 年 5 月 22 日届出済み）
 消防計画 : 未届け
 消防用設備等の点検報告 : 未報告

4 火災の概要

- 平成 22 年 3 月 13 日（土） 2 時 25 分 119 番通報
- 鎮圧時刻 4 時 4 分
- 鎮火時刻 6 時 3 分
- 原因 調査中
- 死者 7 名（男性 3 名、女性 4 名）
- 負傷者 2 名（重症：女性 1 名（従事者）、軽症：女性 1 名（入居者））
- 焼損程度 全焼（焼損面積 227 ㎡）<他に西隣一般住宅 1 棟で部分延焼（外壁 24 ㎡）>

札幌市のグループホーム火災に対する厚生労働省の対応

(平成 22 年 3 月 18 日現在)

- 平成 22 年 3 月 13 日 (土)
 - ・ 北海道厚生局職員 4 名を現状把握のため、火災現場・札幌北警察署・札幌北消防署に派遣。
 - ・ 「認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底等について」(事務連絡)を各自治体等に発出。
- 平成 22 年 3 月 14 日 (日)
 - ・ 厚生労働省老健局職員を火災現場・北海道厚生局・札幌市保健福祉局、札幌北警察署・札幌北消防署に派遣。
 - ・ 「認知症高齢者グループホームの防火安全体制等の点検について」(厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室長通知)を各自治体及び関係団体に発出。
- 平成 22 年 3 月 15 日 (月)
 - ・ 「社会福祉施設等における防火安全体制の徹底について」(厚生労働省 4 部局事務連絡)を各自治体に発出。
 - ・ グループホーム火災を踏まえた 3 省庁(総務省消防庁・厚生労働省・国土交通省)事務協議を行う連絡会を開催。
- 平成 22 年 3 月 16 日 (火)
 - ・ 第 1 回 「グループホーム火災を踏まえた対応策についての 3 省庁緊急プロジェクト」の開催。
 - *プロジェクトを踏まえた対応として、各省庁における調査を実施する。
- 平成 22 年 3 月 18 日 (木)
 - ・ 認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制に関する緊急調査を開始。